

Frequenz: 139 kHz
 Benutzerkennung: B1B1
 EFR-Adresse: E2xxxx

Einspeisemanagement Typ III
 Neu erstellte Empfänger für das EISMAN
 geplante Benennung war für "PV-Anlagen", zukünftig:
Wind sowie PV kleiner/gleich 100kW

Funkrundsteuergeräte FRE


Montageplatz:
 separates Normgehäuse,
 nur optional:
 unterer rechter Zählerplatz
 auf Wechselplatte

Spannungsversorgung:


9 - 35V über Steckernetzteil
 für 230V / 50Hz

durch Installateur auf
 unterer Klemmleiste
 bereit zu stellen:

6A LS-Automat für
 Absicherung der separaten
 Steckdose



9 - 35V



		Datum	25.09.201	Funkrundsteuer Empfänger FER1001	TRA	avacon	FER 1001	=	
		Bearb.	Gens	Wind und PV-Anlagen ≤ 100kW			-TPM-	EISMAN Typ III	+
Änderung	Datum	Gepr.		Relaisbelegung					
		Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.					

1

2

3

4

5

6